

Орган за контрол от вид „А” при ЕТ „БОНУС – Манол Николов”

ОД 7.1-01-01	ОПЕРАТИВЕН ДОКУМЕНТ	Версия 2.0
стр. 1/4	СПИСЪК С ДАТИРАНИ ВЕРСИИ НА СТАНДАРТИ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СПРЯМО КОИТО ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД „А” КЪМ ЕТ „БОНУС – МАНОЛ НИКОЛОВ” ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИТЕ СИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В РАМКИТЕ НА АКРЕДИТИРАНИЯ ГЪВКАВ ОБХВАТ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ	Дата: 25.08.2020

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Ел. уредби и съоръжения с напрежение до 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "фаза – защитен проводник"	•ПК 7.1-01 в.1.1/16.12.2013г.	•Наредба №3 (ДВ 90 и 91/2004г. изм.ДВ 42/2015г.); •Наредба №16-116 (ДВ 26/2008г. изм. ДВ 42/2015г.); •ТС
2	Ел. уредби и съоръжения с напрежение до 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи/ЗП: - ток на задействане; - време за изключване; - допирно напрежение	•ПК 7.1-02 в.1.1/16.12.2013г.	•Наредба №3 (ДВ 90 и 91/2004г. изм. ДВ 42/2015г.); •Наредба №16-116 (ДВ 26/2008г. изм. ДВ 42/2015г.); •ТС
3	Ел. уредби и съоръжения с напрежение до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	•БДС 1986:1982 - т.3.3 б), д), е) •ПК 7.1-03 в.1.1/30.01.2017г.	• Наредба №3 (ДВ 90 и 91/2004г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №16-116 (ДВ 26/2008г. изм. ДВ 42/2015г.); •Наредба № 1 (ДВ46/2010г. изм. и доп. ДВ 95/2016г.); •ТС
4	Ел. уредби и съоръжения с напрежение до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	•ПК 7.1-05 в.1.1/20.07.2020г.	• Наредба №3 (ДВ 90 и 91/2004г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №16-116 (ДВ 26/2008г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №21 (ДВ 41/2007г.); • ПБЗРЕН до 1000V (ДВ21/2005г. изм. ДВ 73/2013г.); ТС

1	2	3	4	5	6
5	Ел. уредби и съоръжения с напрежение до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	• ПК 7.1-06 в.1.2/20.07.2020г.	• Наредба №3 (ДВ 90 и 91/2004г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №16-116 (ДВ 26/2008г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №21 (ДВ 41/2007г.); • Наредба №4 (ДВ 6/2011г.); • Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 11/2017г. изм. и доп. ДВ 107/2025); ТС
6	Кабелни електропроводни линии до 20кV включително	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно напрежение	• БДС 2406:1982; • ПК 7.1-07 в.1.1/27.01.2017г.	• Наредба №3 (ДВ 90 и 91/2004г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №16-116 (ДВ 26/2008г. изм. ДВ 42/2015г.); • Наредба №9 (ДВ 72/2004г. изм. ДВ 42/2015г.); • ТС
7	Електрозащитни средства:				
7.1	Изолиращи щанги - манипулационни, измервателни, за преносими заземители; изолиращи, електроизмервателни и клещи; диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	• Наредба № 22 (ДВ 45/2006г. попр. ДВ 47/2006г.); • ПК 7.1-08 в. 1.2/10.07.2023г.	• Наредба № 22 (ДВ 45/2006г. попр. ДВ 47/2006г.); • ТС
7.2	Указатели за напрежение	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота, праг на напрежение	• Наредба № 22 (ДВ 45/2006г. попр. ДВ 47/2006г.); • ПК 7.1-08 в. 1.2/10.07.2023г.	• Наредба № 22 (ДВ 45/2006г. попр. ДВ 47/2006г.); • ТС
7.3	Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши;	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с	• Наредба № 22 (ДВ 45/2006г. попр. ДВ 47/2006г.);	• Наредба № 22 (ДВ 45/2006г. попр. ДВ 47/2006г.); • ТС

1	2	3	4	5	6
			промишлена честота - ток на утечка	• ПК 7.1-08 в. 1.2/10.07.2023г.	
8	Електрохимична /катодна / защита от корозия на подземни метални съоръжения	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Общ поляризационен потенциал, поляризационен (защитен) потенциал	• БДС 15705:1983; • БДС EN 13509:2003; • ПК 7.1-15 в. 2.0/20.08.2024г.	• БДС 15704:1983; • ТС
9	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Скорост на въздушен поток и дебит на въздуха	• БДС 12.3.018:1982; • ПК 7.1-10 в.1.1/30.03.2016г.	• Наредба №15 (ДВ 68/2005г. изм. и доп. ДВ 6/2016г.); • Наредба №24 (ДВ 95/2003г. попр. ДВ 100/2003г.); • ТС
10	Изкуствено осветление на работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	• Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление”, изд. Стандартизация; • ПК 7.1-12 в.1.3/20.01.2022г.	• Наредба № 49 (ДВ 7/1976г. изм. ДВ 64/1976г.); • Наредба №9 (ДВ 46/1994г.); • Наредба №24 (ДВ 95/2003г. попр. ДВ 100/2003г.); • Наредба №2 (ДВ 15/2007г.); • Наредба №3 (ДВ 15/2007г. изм. и доп. ДВ 108/2024г.); • Наредба №26 (ДВ103/2008г. изм. и доп. ДВ 72/2025г.); • Наредба №28 (ДВ109/2008г. изм. и доп. ДВ 54/2025г.); • Наредба № РД-02-20-3 (ДВ 5/2016г. изм. и доп. ДВ78/2020г.); • БДС EN12464-1:2021; ТС
11	Микроклимат в работна среда и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Температура на въздуха; относителна влажност на въздуха; скорост на движение на въздуха	• Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014г.); • БДС 16686:1987; • ПК 7.1-13 в.2.2/15.08.2016г.	• Наредба № 9 (ДВ 46/1994г.); • Наредба №24 (ДВ95/2003г. попр. ДВ 100/2003г.); • Наредба №2 (ДВ 15/2007г.); • Наредба №3 (ДВ 15/2007г. изм. и доп. ДВ 108/2024г.); • Наредба №26 (ДВ103/2008г. изм. и доп. ДВ 72/2025г.); • Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014г.); • БДС 14776:1987; ТС

1	2	3	4	5	6
12	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум	• БДС EN ISO 9612:2025 (БДС ISO 1999:2014) • ПК 7.1-14 в.4.0/30.10.2025г.	• Наредба № 6 (ДВ 70/2005г); • ТС

Съставил: инж. М. Перпериев /п/
(име, фамилия и подпис)

Утвърдил: РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ: инж. Н. Маринов /п/
(име, фамилия и подпис)

Дата: 17.12.2025г.

Дата: 17.12.2025г.